

**Gmina Września**  
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



**WRZEŚNIA**

WIK.ZP.271.52.2016

## **WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro budowę i przebudowę chodników we Wrześni:  
część 1 – budowa chodnika w ul. Warsztatowej we Wrześni

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie**

W specyfikacji oraz w przedmiarze robót w poz. 10 uwzględniona jest nawierzchnia z kostki betonowej (gr. 6 cm szarej) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, natomiast w załączniku do specyfikacji (OPIS TECHNICZNY) nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej materiał inwestora) proszę sprecyzować, który zapis jest prawidłowy, czy Wykonawca ma wliczyć w koszty kostkę czy też kostka będzie inwestora.

### **Odpowiedź:**

Pozycja nr 10 przedmiaru robót jest prawidłową, należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej (gr. 6 cm szarej) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm. Przy wycenie tej pozycji należy w kosztach ująć cenę kostki, podsypki cementowo-piaskowej. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu technicznego, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z up. BURMISTRZA  
Tomasz Koralewski  
  
Kierownik  
Referatu Zamówień Publicznych