

L. dz. *62.011*/TT/2016

Września, dn. 14.10.2016 r.

Zespół Szkół w Nowym Folwarku
Nowy Folwark, ul. Nowa 5
62-300 Września

**Warunki techniczne nr 363/WW/2016
podłączenia do kanalizacji sanitarnej**

Lokalizacja: Nowy Folwark, ul. Nowa 5, dz. nr 94/1, 95/1
– Szkoła

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.10.2016 r., podajemy następujące warunki:


1. Podłączenie ww. posesji wykonać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm do studni betonowej o rzędnych 107,39/105,48. Włączenia dokonać w kinetę ww. studni.
- a) Studnie rewizyjne zewnętrzne na przyłączy, o średnicy nie mniejszej niż 315 mm, umieścić na posesji właściciela możliwie najbliżej granicy nieruchomości.
- b) Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń położonych poniżej max poziomu ścieków w sieci zewnętrznej wymaga zabezpieczenia zamknięciem przeciwwzalewowym.
- c) Rodzaj odprowadzanych ścieków: bytowe w zgłoszonej ilości 1,89 m³/d.
- d) Odprowadzenie ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków we Wrześni.
2. Przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót, inwestor powinien dokonać zgłoszenia do PWiK Sp. z o.o. we Wrześni ul. Miłosławska 8, budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.
3. Wykonane przyłącze kanalizacyjne w stanie odkrytym zgłosić:
 - naszemu Przedsiębiorstwu celem dokonania odbioru technicznego,
 - uprawnionemu geodecie celem zinventaryzowania.
4. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisany protokół odbioru, który stanowi podstawę do zawarcia umowy na odprowadzenie ścieków oraz włączenia do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do protokołu odbioru inwestor dostarcza 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej przyłącza ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych, alternatywnie uznamy potwierdzenie przez geodetę dokonanej inwentaryzacji. W przypadku złożenia potwierdzenia inwestor mapkę inwentaryzacyjną ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych, w terminie 1 m-ca od dnia odbioru, dostarczy do PWiK we Wrześni Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8.
5. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód deszczowych i drenażowych.

6. Na trasie wybudowanego przyłącza nie umieszczać obiektów budowlanych lub dokonywać nasadzeń drzew i krzewów.
7. Wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej stanowi własność inwestora, a granicą stron będzie granica nieruchomości. Usuwanie skutków ewentualnych awarii powstałych w wyniku np.: załamania przyłącza, nieszczelności i zatoru na skutek złej eksploatacji - ponosić będzie właściciel.
8. Na dzień wydania warunków opłata za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z zatwierdzonym cennikiem od m-ca marca 2016 roku wynosi 104,00 zł. +Vat.
9. Warunkiem odbioru ścieków jest zawarcie z tut. przedsiębiorstwem umowy na ich odprowadzanie, po wystąpieniu z pisemnym wnioskiem osoby, której nieruchomość została podłączona do sieci.

Załącznik:

- ksero mapy inwentaryzacyjnej przyłącza kanalizacji sanitarnej

PREZES ZARZĄDU


Jarosław Ochotny

