


Września, dnia 22 stycznia 2020 r.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.350.000 euro na prace remontowe i konserwacyjne na obiektach mostowych w ciągach dróg Gminny Września

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono poniższe pytania:

Pytanie 1 - Czy na pracę będzie potrzebny projekt organizacji ruchu?

Odpowiedź: W przypadku zamknięcia drogi Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu organizacji ruchu i uzgodnienia go z odpowiednimi służbami i instytucjami.

Pytanie 2 - Czy można zamknąć cały obiekt na czas prowadzenia prac?

Odpowiedź: Obiekt na czas prowadzenia prac można będzie zamknąć, jeżeli zajdzie taka konieczność. Wg wiedzy Zamawiającego w przypadku mostu w Bierzglińku i Nadarzycach może zajść konieczność zamknięcia obiektu i w prowadzenia objazdów. W przypadku obiektów w Nowym Folwarku i Węgierekach nie przewiduje się ich zamknięcia na czas prowadzenia prac.

Pytanie 3 - Czy będzie potrzebne zgłoszenie do nadzoru budowlanego?

Odpowiedź: W przypadku prowadzenia prac remontowych i konserwacyjnych nie zachodzi potrzeba zgłoszenia prac do nadzoru budowlanego.

Pytanie 4 - Czy będzie potrzebne zgłoszenie/pozwolenie od Wód Polskich?

Odpowiedź: Wykonawca przed przystąpieniem do prowadzenia prac zobowiązany jest do zgłoszenia do Nadzoru Wodnego we Wrześni ul. Czarniejewska 7 prac na mostach w Nowym Folwarku, Bierzglińku i Nadarzycach, w przypadku mostu w Węgierekach do zgłoszenia prac do Nadzoru Wodnego w Słupcy ul. Traugutta 80.

Pytanie 5 - Czy Inwestor wymaga stałej obsługi geodezyjnej i powykonawczej dokumentacji geodezyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga stałej obsługi geodezyjnej i wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, Wykonawca zobowiązany jest tylko do przedłożenia kosztorysu powykonawczego faktycznie wykonanych ilości robót.

Pytanie 6 - Program prac zawiera większy zakres robót niż przedmiar robót np. kosze gabionowe, piaskowanie - proszę o potwierdzenie, iż obowiązujący jest tylko przedmiar.

Odpowiedź: Zamówieniem objęty jest tylko zakres określony przedmiarem robót.

Pytanie 7 - Czy naprawy należy wykonywać do 0,5 m poniżej terenu czy do poziomu wody?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że naprawy należy dokonać 0,5 m poniżej gruntu przylegającego do ściany mostu.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl