

Września, dnia 30 stycznia 2017 r.

**Gmina Września**  
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  
NIP: 769-10-01-386, Regon 631258069



## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na budowę sali gimnastycznej przy Samo:ządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.**

### **Dotyczy: systemowej, wentylowanej, elastycznej podłogi sportowej**

W nawiązaniu do zamieszczonej dokumentacji projektowej Zamawiający informuje, że wymaga aby podłoga została wykonana w systemie podłogi sportowej drewnianej na legarach. Ruszt drewniany należy ułożyć na elastycznych podkładkach niwelujących. Podkładki niwelujące należy zamontować do rusztu za pomocą kleju i gwoździ pierścieniowych, uniemożliwiających ich wypadanie w czasie eksploatacji podłogi. Przestrzenie między deskami rusztu można wypełnić wata mineralną, która zwiększy izolacyjność termiczną oraz zlikwiduje efekt pudła rezonansowego. Systemowa podłoga sportowa musi spełniać wymagania określone normą PN-EN 14904 oraz normą DIN 18032:2. Elementy konstrukcji mają być zabezpieczone środkiem ognio - i bioochronnym. Klepka (parkiet) z drewna liściastego o twardości min. 3.4 w skali Brinella, szlifowany, pokryty min. 3 warstwami lakieru antypoślizgowego sportowego o współczynniku tarcia zgodnym z normą DIN 18032:2 dla podłóg sportowych. Warstwa wierzchnia łączona na pióro-wpust. Systemowa podłoga sportowa ma być wykonana w całości z drewna liściastego. Zamawiający wymaga aby klepka (parkiet), deska była grubości **min. 22 mm**. Podłoga sportowa musi być produktem systemowym jednego producenta i posiadać:

- 1) certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 14904 lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanego systemu podłogi sportowej lub dokument równoważny;
- 2) autoryzację producenta systemu podłogi sportowej wystawioną na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ten system podłogi sportowej.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) oraz 2) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia na etapie składania wniosku materiałowego. Zamawiający nie będzie wymagał aby zastosowany system podłogi sportowej posiadał certyfikat jednego z międzynarodowych związków sportowych np. FIBA. IHF itp.

**z up. Burmistrza**  
**Jan Krotoszyński**  
Naczelnik  
Wydz. Inwestycyjno-Komunalnego